



25120300151818

28/11/2025, 13:01

Email – Pregoeiros - CELIC - [SPGG] – Outlook

**ME nº 5844/DLP-Div Log/2025 - análise de proposta - PE 0653/2025****De** Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>**Data** Qui, 27/11/2025 18:32**Para** Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP**

Porto Alegre, 27 de novembro de 2025.

ME nº 5844/DLP-Div Log/2025**Do** Diretor do DLP**A** CELIC**Assunto:** análise de proposta - PE 0653/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho análise solicitada

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. MBA

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>**Enviado:** quinta-feira, 27 de novembro de 2025 17:46**Para:** Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>**Assunto:** RE: ME nº 5777/DLP-Div Log/2025 - análise de proposta - PE 0653/2025

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE OBRAS**

Porto Alegre,
RS, 27 de
Novembro
de 2025.**Do** Chefe do CO**Ao** Sr. Diretor do DLP**Assunto:** RESPOSTA - Análise Técnica das Propostas do PE 0653/2025

Ao saudar cordialmente Vossa Senhoria, remeto Análise Técnica das Propostas do PE 0653/2025 -, segue abaixo análise técnica comparativa entre o Termo de Referência (TR) e a proposta recebida para o Lote 1, cujo objeto trata-se da <https://outlook.office.com/mail/pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br/inbox/id/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AvRppBsf...>

1/4



28/11/2025, 13:01

Email – Pregoeiros - CELIC - [SPGG] – Outlook

aquisição geradores de eletricidade - diesel 12 KVA:

Marca TOYAMA Modelo - 254-007

POTÊNCIA MÍNIMA: 12 KVA;



Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel
TDWG12000CXE3-N

Technical Information Informaciones Técnicas Informações Técnicas	
Part Number Código Código	254-007
Model Modelo Modelo	TDWG12000CXE3-N
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Water Cooled Refrigerado Per Agua Refrigerado a Agua
Cylinders Cilindros Cilindros	Two Cylinders Dos cilindros 2 Cilindros
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric Eléctrico Elétrica
Maximum Engine Power Potencia Máxima del Motor Potencia Máxima do Motor	19.4 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	794 cc
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	3600 RPM
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	26 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	2,27 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	12.5 kVA
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	11 kVA
Maximum Altitud Altitud Maxima Altitude Maxima	1000 a.s.l
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Maxima Temperatura Ambiente	25 °C

O TR exige potência mínima de 12 KVA. A proposta apresenta o equipamento descrito acima com potencia nominal de 11KVA, abaixo do solicitado, desta forma o item ofertado **não atende ao solicitado**.

Atenciosamente

FABIANO PALUDO RIEGER - Ten Cel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 25 de novembro de 2025 18:43
Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 5777/DLP-Div Log/2025 - análise de proposta - PE 0653/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 25 de novembro de 2025.

<https://outlook.office.com/mail/pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br/inbox/id/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AvRppBsf...>

2/4





28/11/2025, 13:01

Email – Pregoeiros - CELIC - [SPGG] – Outlook

ME nº 5777/DLP-Div Log/2025

To: Diretor do DLP**Ao Sr:** chefe do CO**Assunto:** análise de proposta - PE 0653/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho proposta comercial e catálogo técnico referente ao PE 0653/2025, para análise e manifestação desse Centro

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM

Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. MBA

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 25 de novembro de 2025 15:26**Para:** Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>**Assunto:** PROPOSTA E CATALOGO PE 653/2025

Prezados

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho proposta e catalogo referentes ao PE 0653/2025, cujo objeto trata-se da aquisição geradores de eletricidade - diesel 12 KVA , para conhecimento e manifestação deste órgão, se a empresa vencedora ofereceu produto que atende a todas especificações do Termo de Referência do edital:

04100265000025	GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL 12 KVA TRIFÁSICO 8H ELÉTRICA
----------------	--

Informo que a empresa **MULTIFASE COML TECN LTDA.** em sua proposta inicial, ofertou o seguinte :**Produto da Marca: Marca:** TOYAMA e **Modelo:** TRIFASICO.

Informo que o resultado do procedimento está agendado para divulgação na quinta feira dia 27/11 as 145h podendo ser reagendado .

Att
Elisabet



25120300151818

28/11/2025, 13:01

Email – Pregoeiros - CELIC - [SPGG] – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br/inbox/id/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AvRppBsf...> 4/4

