

ENC: ME nº 5872/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 0653/2025

De Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Data Seg, 2025-12-01 07:50
Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>
Cc Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2025.

ME nº 5872/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
A CELIC
Assunto: Análise de proposta - PE 0653/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho análise solicitada
Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. MBA

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 28 de novembro de 2025 19:15
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: RE: ME nº 5868/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 0653/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE OBRAS

Porto Alegre, RS, 28 de Novembro de 2025.

Do Chefe do CO
Ao Sr. Diretor do DLP
Assunto: RESPOSTA - Análise Técnica das Propostas do PE 0653/2025

Ao saudar cordialmente Vossa Senhoria, remeto Análise Técnica das Propostas do PE 0653/2025 - lote 2, segue abaixo análise técnica comparativa entre o Termo de Referência (TR) e a proposta recebida:

Modelo BUFFALO / BFDE 15.000 PRO ABERTO (TRIFÁSICO – 72242 220V/380V)

POTÊNCIA MÍNIMA: 12 KVA;
POTÊNCIA MÁXIMA: 15 KVA;
Considerando que o catálogo apresentado do produto so informa uma potencia nominal de 15 KVA , é necessario esclarecimento quanto a potencia minima e maxima do equimaneto



Geradores > Geradores Big PRO		Encontre seu produto
	Cilindrada (cm³)	1.809
	Óleo Lubrificante (L/tipo)	7,5 / SAE 15W40
	Combustível (L/Tipo)	28,0 / Óleo Diesel
	Consumo Médio (L/h)	3,0
	Pressão Sonora a 7m (dBA)	77,0
	Sistema de Alimentação (Tipo)	Injeção Mecânica
	Sistema de Ignição	Compressão
	Sistema de Partida	Elétrica
	Sistema de Lubrificação (Tipo)	Forçado por Bomba
	Filtro de Ar (Tipo)	Elemento de Papel
	Alternador (Tipo)	Trifásico
	Tensão de Saída (v)	220/380
	Frequência (Hz)	60,0
	Potência Nominal (kW/kVA)	12,0 / 15,0

AUTONOMIA MÍNIMA: 8H;
confirmar a memoria de calculo da autonomia (capacidade do tanque / consumo informado) e em que potencia se ta este calculo, uma fez que a autonomia mínima solicitada é de 8 horas

INSTALAÇÃO: SIM;
Confirmar se o licitante esta ciente dos termos da instalação conforma esclarecimento Protocolo 29492, uma vez que seu equipamento não possui painel de comando ATS

GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES;

MOTOGERADORES REFRIGERADOS A ÁGUA | BUFFALO

Termo de Garantia

A BUFFALO garante que cada produto comercializado é isento de defeito de material, projeto ou fabricação, desde que as condições de uso declaradas neste manual sejam atendidas em sua totalidade.

A obrigação da BUFFALO, através de sua rede de postos de serviços autorizados, e de acordo com esta garantia, limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças, observando os termos a seguir especificados, bem como demais condições previstas neste manual. O prazo de validade desta garantia é de 12 (doze) meses a contar da data de compra pelo consumidor final ou 700 horas de uso (o qual ocorrer primeiro), a qual será comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

A validade desta garantia só estará assegurada se as peças consideradas

Considerando a discrepância de informações entre o manual do equipamento ofertado e o conteúdo da proposta, favor esclarecer se a garantia é de 12 meses, sem limite de horas? e se esta será responsabilidade da empresa produtora do equipamento?

Desta forma é necessário diligencia ao licitante para esclarecer os pontos apontados acima.

Atenciosamente

FABIANO PALUDO RIEGER - Ten Cel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 28 de novembro de 2025 19:43
Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 5868/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 0653/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 28 de novembro de 2025.

ME nº 5868/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
Ao Sr chefe do CO
Assunto: Análise de proposta - PE 0653/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho nova proposta comercial e catálogo técnico, referente ao PE 0653/2025, para análise e manifestação desse Centro
Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. MBA

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 28 de novembro de 2025 15:35
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: Solicitação de análise de proposta - PE 0653/2025

Boa tarde

Estou realizando o PE 653/2025, para aquisição de GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL 12 KVA TRIFÁSICO 8H.

Considerando a reprovação da proposta apresentada pela empresa MULTIFASE, encaminho para avaliação a proposta e catálogo da empresa MOACIR THUROW, para avaliação se atende ao Edital.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro