



LISTA DE MATERIAL ELÉTRICA			
COZINHA E PANIFICAÇÃO			
Descrição	Unid	Qtd	
1 Quadro aparente metálico trifásico c/ barramento 100 A capacidade 32 disjuntores Din	UN	1	
2 Luminária metálica de sobrepor com lâmpada LED 2x18W	UN	5	
3 Cabo 2,5 mm² de PVC 450/750V 70°C	M	247,3	
4 Cabo 4 mm² de PVC 450/750V 70°C	M	382,52	
5 Cabo 6 mm² de PVC 450/750V 70°C	M	122,15	
6 Cabo 10 mm² de PVC 450/750V 70°C	M	49,62	
7 Eletroduto de PVC 3/4"	M	70,57	
8 Abraçadeira de PVC 3/4"	UN	70	
9 Eletroduto de PVC 1"	M	2	
10 Abraçadeira de PVC 3/4"	UN	2	
11 Curva eletroduto 90° de PVC	UN	7	
12 Luva roscável	UN	24	
13 Eletrocalha lisa 100x50mm com tampa chapa 20	M	21	
14 Mão francesa p/ eletrocalha simples largura 100mm	UN	21	
15 Septo divisor liso pré-galvanizado	M	18	
16 Curva horizontal 90° tipo "U" 100x50mm chapa 20	UN	5	
17 TE vertical de descida lateral "U" 100x100mm	UN	1	
18 Saída horizontal para eletroduto 3/4"	UN	7	
19 Saída horizontal para eletroduto 1"	UN	1	
20 Condulete de PVC 1" tipo "C" com tampa cega	UN	1	
21 Condulete de PVC 3/4" tipo "C" com tampa furo	UN	1	
22 Condulete de PVC 3/4" tipo "LL" com tampa furo	UN	1	
23 Condulete de PVC 3/4" tipo "LL" com tampa cega	UN	3	
24 Condulete de PVC 3/4" tipo "LR" com tampa cega	UN	1	
25 Condulete de PVC 3/4" tipo "C" com tampa cega	UN	7	
26 Condulete de PVC 3/4" tipo "E" com tampa cega	UN	2	
27 Condulete de PVC 3/4" tipo "LB" com tampa cega	UN	1	
28 Condulete de PVC 3/4" tipo "LL" com tomada 10A 2P+T	UN	1	
29 Condulete de PVC 3/4" tipo "LR" com tomada 10A 2P+T	UN	2	
30 Condulete de PVC 3/4" tipo "T" com tomada 10A 2P+T	UN	1	
31 Condulete de PVC 3/4" tipo "C" com tomada 10A 2P+T	UN	11	
32 Condulete de PVC 3/4" tipo "E" com tomada 10A 2P+T	UN	7	
33 Condulete de PVC 3/4" tipo "E" com tomada 20A 2P+T	UN	3	
34 Condulete de PVC 3/4" tipo "C" com tomada 20A 2P+T	UN	2	
35 Disjuntor 10A monofásico 3kA	UN	3	
36 Disjuntor 16A monofásico 3kA	UN	4	
37 Disjuntor 20A monofásico 3kA	UN	3	
38 Disjuntor 25A monofásico 3kA	UN	1	
39 Disjuntor 32A monofásico 3kA	UN	1	
40 Disjuntor 63A trifásico 6kA	UN	1	
41 Interruptor diferencial 4 polos 63A 30mA	UN	1	
42 Dispositivo DPS classe II, In 20kA, I _{max} 45kA, 275V, nível de proteção 1,5 kV	UN	4	
43 Remoção cabos , eletroduto e tomadas	M²	11,56	

ALIMENTADOR			
1 Disjuntor 70A trifásico caixa moldada Icu 20kA	UN	1	
2 Limpeza e manutenção preventiva QGBT	UN	1	
3 Chapa de acrílico	M²	1	
4 Tampa metálica QGBT (120x80cm)	UN	1	
5 Eletroduto PEAD 2"	M	63	
6 Eletroduto PEAD 4"	M	63	
7 Fita de advertência	M	126	
8 Tampão eletroduto PEAD 4"	UN	11	
9 Eletroduto de PVC 1.1/4"	M	54	
10 Luva roscável rígido de PVC 1.1/4"	UN	7	
11 Curva roscável macho eletroduto PVC 1.1/4"	UN	8	
12 Condulete de PVC 1.1/4" tipo "C"	UN	9	
13 Condulete de PVC 1.1/4" tipo "LR"	UN	1	
14 Caixa de passagem de concreto 60x60cm com tampa	UN	5	
15 Brita n°2	M³	0,18	
16 Bandeja perfura 200x100mm chapa 18 galvanizada a fogo	M	3	
17 Mão francesa p/ eletrocalha simples largura 200mm	UN	3	
18 Curva horizontal 90° 200x100mm chapa 18	UN	1	
19 Cabo 25mm² EPR/HEPR 0,6/1 kV 90°C	M	472,79	
20 Cabo 16mm² EPR/HEPR 0,6/1 kV 90°C	M	118,2	
21 Escavação e reaterro de solo existente entre 0,6 a 1m	M³	15,12	





22060200029383

Nome do documento: SSPS_PEFEG_PROCAP_ELE_LT_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Higor Potrich Benites

SSPS / DEAPS / 4821874

03/09/2024 09:37:40

