

CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO - ÍNDICE

Anexos

Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
CC - CASA CIVIL

E-MAIL	ENDEREÇO ELETRÔNICO
UA@CASACIVIL.RS.GOV.BR	WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR
TERMO DE REFERÊNCIA	
NÚMERO DA COMPRA: 41419	
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/01/2026	
EDITAL NÚMERO: 10 / 2026	
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/01/2026 14:31	
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/0801-0000120-3	
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA	

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

ECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NO PALÁCIO PIRATINI, EM ESPECIAL QUANTO À ILUMINAÇÃO EMERGENCIAL EM AMBIENTES INTERNOS .

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS MARCA SEGURIMAX MODELO 1200 LÚMENS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 7 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.607,19

Item 1 - 0475.0457.010034

LUMINARIA EMERG. LED- 2 FAROIS – MARCA: SEGURIMAX – MODELO: 1200 LÚMENS COMPAC

QUANTIDADE: 13,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 123,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA - **TIPO:** 02 FARÓIS; **MATERIAL:** PLÁSTICO ABS/PLÁSTICO PC; **COR:** BRANCA; **TENSÃO:** BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220 V - 50/60 HZ; **LÂMPADA:** LED; **FLUXO LUMINOSO MÍNIMO:** MÍNIMO 1200LM; **BATERIA:** LÍTIO 3,7 V 4800 MAH; **AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA:** 2 HORAS; **NORMA:** ABNT NBR 10898; **GARANTIA:** 01 ANO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** MARCA: SEGURIMAX – REF: 36829

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - MODELO: LÚMENS COMPACT;

FLUXO LUMINOSO MÁXIMO 1200 LÚMENS;

AUTONOMIA NOMINAL 2 HORAS;

BATERIA LÍTIO 3,7 V 4800 MAH;

TEMPO DE CARGA 24 HORAS;

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 4 W;

ÁREA DE COBERTURA 250 M²;

PESO 515 G;

DIMENSÕES 195 X 52 X 177 MM;

ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220 V;

50/60 HZ;

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50 °C (01H A 70°C -;

NORMAS APLICADAS NBR 10898;

GRAU DE PROTEÇÃO IP20;

TEMPERATURA DA COR DO LED 6000K;

MATERIAL PLÁSTICO ABS/PLÁSTICO PC;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005
CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 13

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA