



MDBM nº 1598- DLP/DLOG/2026 - Análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

De Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Data Ter, 14/04/2026 15:45

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Cc Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DLP**

Porto Alegre, 14 de abril de 2026.

MDBM nº 1598 - DLP/DLOG/2026

Do Diretor do DLP

A CELIC

Assunto: Análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

Referência:

Anexo:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem infra com análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA - Cel PM

Diretor do DLP da Brigada Militar

Rua Coronel André Belo, Nº 70 – Menino Deus – Porto Alegre /RS
Fone: (51) 986377273



BrigadaMilitarRS

@brigadamilitar_

brigada_militaroficial

comunicacaosocialbm

XXX

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 14 de abril de 2026 15:42

Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Assunto: RE: MDBM nº 1471 - DLP/DLOG/2026 - Análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE OBRAS

P
o
r
t
o
A
l
e
g
r
e
,
R
S
,
1
4
d
e
A
b
r
i
l
d
e

2
0
2
6
.

Do Chefe do CO
Ao Sr. Diretor do DLP
Assunto: RESPOSTA - Análise Técnica das Propostas do PE 0105/2026 - lote 1 ao 8

Ao saudar cordialmente Vossa Senhoria, remeto Análise Técnica das Propostas do PE 0105/2026 - lote 1 ao 8, segue abaixo análise técnica comparativa entre o Termo de Referência (TR) e a proposta recebida:

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE CONFORMIDADE
Pregão Eletrônico nº 105/2026

♦ **LOTE 1 – CABO PP FLEXÍVEL 3 x 4,00 mm² – 500V**

Item	Características – Termo de Referência	Características – Catálogo da Marca	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010018	Cabo PP flexível; 3 condutores; seção 4,00 mm ² ; 500V; cobre eletrolítico; têmpera mole; isolamento	Cabo PP flexível; 3 vias; cobre; isolamento PVC; antichamas; classe 5; norma ABNT NBR NM 280	Energy Fios e Cabos

	PVC; antichamas; classe 5; ABNT NBR NM 280		
--	--	--	--

Situação: Conforme

◆ **LOTE 2 – CABOS FLEXÍVEIS 1,0 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010051	Cabo flexível 1,0 mm ² ; 450/750V; PVC antichamas; verde-amarelo; classe 4/5; NBR NM 247-3	Cabo flexível 750V; cobre; PVC antichama; classe 4/5; 70°C	Energy / RCM
Item 2 0475.0221.010055	Cabo flexível 1,0 mm ² ; vermelho	Atende integralmente	Energy / RCM
Item 3 0475.0221.010061	Cabo flexível 1,0 mm ² ; laranja	Atende integralmente	Energy / RCM

Situação: Conforme

◆ **LOTE 3 – CABOS FLEXÍVEIS 1,5 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010053	Cabo flexível 1,5 mm ² ; amarelo; PVC; 450/750V	Cabo flexível 750V; cobre; PVC antichama	Energy / RCM
Item 2 0475.0221.010057	Cabo flexível 1,5 mm ² ; cinza	Conforme ficha técnica	Energy / RCM
Item 3 0475.0221.010073	Cabo flexível 1,5 mm ² ; verde-amarelo	Conforme ficha técnica	Energy / RCM
Item 4 0475.0221.010058	Cabo flexível 1,5 mm ² ; laranja	Conforme ficha técnica	Energy / RCM

Situação: Conforme

◆ **LOTE 4 – FIO ELÉTRICO SÓLIDO 1,5 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010060	Fio sólido; 1,5 mm ² ; cobre; PVC/A; antichamas; classe 1; NBR NM 280	Fio sólido BWF; PVC/A; antichamas; classe 1	Corfio

Situação: Conforme

◆ **LOTE 5 – CABO FLEXÍVEL 4,0 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010069	Cabo flexível; 4,0 mm ² ; PVC/BWF; antichamas; 450/750V	Cabo flexível 750V; cobre; PVC BWF; 70°C	RCM / Energy

Situação: Conforme

◆ **LOTE 6 – CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
------	----------------------	----------------------------	----------------

Item 1 0475.0221.010063	Cabo flexível; 2,5 mm ² ; verde-amarelo; PVC antichamas; NBR NM 247-3	Cabo flexível 750V; cobre; PVC antichama	Energy / RCM
----------------------------	---	---	---------------------

Situação: Conforme

◆ **LOTE 7 – CABO FLEXÍVEL HEPR 16 mm² – 0,6/1kV**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010064	Cabo flexível; 16 mm ² ; isolação HEPR/EPR; 0,6/1kV; 90°C; NBR 7286	Cabo HEPR 1kV; cobre; EPR; capa PVC ST2; 90°C	RCM / Energy

Situação: Conforme

◆ **LOTE 8 – FIOS ELÉTRICOS SÓLIDOS 1,5 mm² – 450/750V**

Item	Características – TR	Características – Catálogo	Marca Ofertada
Item 1 0475.0221.010062	Fio sólido 1,5 mm ² ; preto; PVC/A; classe 1	Fio sólido BWF; PVC/A; classe 1	Corfio
Item 2 0475.0221.010065	Fio sólido 1,5 mm ² ; azul	Atende	Corfio
Item 3 0475.0221.010066	Fio sólido 1,5 mm ² ; vermelho	Atende	Corfio
Item 4 0475.0221.010070	Fio sólido 1,5 mm ² ; branco	Atende	Corfio
Item 5 0475.0221.010071	Fio sólido 1,5 mm ² ; verde	Atende	Corfio

Situação: Conforme

FABIANO PALUDO **RIEGER** - Ten Cel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

Op VAV

De: Departamento de Logística e Patrimonio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 8 de abril de 2026 16:13

Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Assunto: MDBM n° 1471 - DLP/DLOG/2026 - Análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DLP**

Porto Alegre, RS, 08 de abril de 2026.

MDBM nº 1471 - DLP/DLOG/2026

Do Diretor do DLP

Ao Chefe do CO

Assunto: Análise de proposta PE 0105/2026 - lote 01 a 08

Referência:

Anexo: propostas comerciais e catálogos técnicos referentes ao PE 0105/2026 - lote 01 a 08

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho propostas comerciais e catálogos técnicos referentes ao PE 0105/2026 - lote 01 a 08, para análise e manifestação desse órgão

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA

Cel PM - Diretor do DLP

Rua Coronel André Belo, Nº 70 – Menino Deus – Porto Alegre /RS
Fone: (51) 986377273

BrigadaMilitarRS

@brigadamilitar_

brigada_militaroficial

comunicacaoocialbm

Op. MBA

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>**Enviado:** quarta-feira, 8 de abril de 2026 08:24**Para:** Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>**Cc:** Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>**Assunto:** PE 0105/2026 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO[PDF LOTE 1 - CATALOGO TECNICO I E II.pdf](#)[PDF LOTE 2 - CATALOGO TECNICO I E II.pdf](#)[PDF LOTE 3 - CATALOGO TECNICO I E II.pdf](#)[PDF LOTE 4 - CATALOGO TECNICO I.pdf](#)[PDF LOTE 5 - CATALOGO TECNICO I E II.pdf](#)[PDF LOTE 6 - CATALOGO TECNICO I E II.pdf](#)[PDF LOTE 7 - CATALOGO TECNICO I - II - II E IV.pdf](#)[PDF LOTE 8 - CATALOGO TECNICO I.pdf](#)

Prezados,

Informo que hoje, dia 07/04/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico **nos lotes 1 ao 8**, referente ao produto ofertado no **PE 0105/2026**, enviado pela empresa Licitante MACRONEXUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADO para a próxima quinta-feira, dia 09/04/2026 às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br