

RE: CRE 0018/2026 - Análise Técnica

De: Sop Licitações - [SOP] <sop-lic@sop.rs.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 23 de abril de 2026 15:04
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - [SPGG] <cpl@planejamento.rs.gov.br>
Assunto: RE: CRE 0018/2026 - Análise Técnica

Prezados,

Realizamos a segunda análise e a importação, no Sistema de Gerenciamento de Obras (SGO), das planilhas apresentadas pela empresa POWER LINE CONSULTORIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, referentes ao Edital CRE nº 0018/2026 – PROA nº 19/1203-0004913-1, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a reforma das instalações elétricas e de telecomunicações do 2º BPAT, em Capão da Canoa/RS.

A proposta apresentada, no valor de R\$ 215.480,48, encontra-se compatível com o montante estimado para a contratação. Contudo, ao realizar a importação no SGO, constatou-se que, em razão de arredondamentos sistêmicos, o valor total continua excedendo em R\$ 7,16 do valor originalmente apresentado.

Ressalta-se que o SGO adota o critério de arredondamento *half-even*, o que pode ocasionar variações no valor final. No caso em análise, o montante apurado foi de R\$ 215.487,64.

Dessa forma, solicitamos a realização dos ajustes necessários na planilha, a fim de viabilizar a correta importação no sistema. Encaminhamos, em anexo, a proposta gerada após a aplicação dos arredondamentos, para conferência e identificação dos valores que necessitam de alteração.

Atenciosamente,
Cinara Ramires



RE: CRE 0018/2026 - Análise Técnica

Prezada, bom dia!

Em atenção à manifestação apresentada pela empresa POWER LINE CONSULTORIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, conforme e-mail enviado no dia 23 de abril de 2026, informamos que realizamos a nova conferência e importação da planilha orçamentária apresentada pelo licitante no Sistema de Gerenciamento de Obras (SGO).

Ressaltamos que o SGO adota o critério de arredondamento *half-even*, método no qual, quando o valor a ser arredondado termina exatamente em 5, o arredondamento ocorre para o número par mais próximo. Esse critério é utilizado para reduzir distorções acumuladas em operações sucessivas de arredondamento, podendo ocasionar pequenas variações entre o valor apresentado na planilha original e o valor apurado após a importação no sistema.

Dessa forma, ainda que tenham sido realizados ajustes na planilha encaminhada pela empresa, o sistema continua aplicando automaticamente o referido critério de arredondamento durante a importação, podendo gerar divergências no valor final.

Assim, encaminhamos novamente, em anexo a proposta gerada após a importação no SGO, a qual reflete os valores resultantes da aplicação dos arredondamentos sistêmicos, para que seja realizada a verificação e os ajustes necessários na planilha orçamentária, de modo que os valores passem a coincidir integralmente com aqueles apurados pelo sistema, possibilitando a correta importação e prosseguimento do processo.

Atenciosamente,
Cinara Ramires

