

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

**E-MAIL**

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 41961

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/04/2026

EDITAL NÚMERO: 185 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/05/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1956-9000066-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0290-EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO;

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS COM BAIXO RENDIMENTO OU DANIFICADOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA FETLSVC SRO 31105

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 AR CONDICIONADO -INVERTER 36.000 - QUENTE/FRIO 380V - FUJITSU AIRSTAGE PREMIUM**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 369.277,80

**Item 1 - 0290.0089.010018****AR CONDICIONADO -INVERTER 36.000 - QUENTE/FRIO 380V - FUJITSU AIRSTAGE PREMIUM****QUANTIDADE:** 30,0000**UNIDADE:** cj**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 12.309,26**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**CONDICIONADOR DE AR - **TIPO CONDICIONADOR:** SPLIT PISO TETO; **USO:** COMERCIAL; **CAPACIDADE TÉRMICA:** 36.000**BTUS; OPERAÇÃO:** QUENTE/FRIO; **CICLO:** REVERSO; **TENSÃO:** TRIFÁSICO 380V; **FREQUÊNCIA:** 60HZ;**CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** CLASSE A; **FIXAÇÃO:** PISO TETO; **CONTROLE REMOTO:** SIM; **EVAPORADOR:** SIM;**RUÍDO:** EVAPORADORA: 31 DB(A) / CONDENSADORA: 55 DB(A).; **CONDENSADOR:** SIM; **INSTALAÇÃO:** NÃO;**GARANTIA MÍNIMA:** GARANTIA DO COMPRESSOR: 5 ANOS / GARANTIA DO PRODUTO: MÍNIMO 2 ANOS.;**COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** MARCA: FUJITSU – MODELO: FUJITSU AIRSTAGE PREMIUM •

EVAPORADORA: ABBH36KRTA / CONDENSADORA: AOBH36KRTA

POSSUIR UNIDADE CONDENSADORA, EVAPORADORA E CONTROLE REMOTO COM AS FUNÇÕES MÍNIMAS DE SWING, SLEEP, TIMER, AJUSTE DE VENTILAÇÃO;

TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER

COR: BRANCO;

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

GÁS REFRIGERANTE: R32;

COEFICIENTE DE DESEMPENHO - COP: 3,86;

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA - IDRS: 6,81;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - EER: 3,17;



CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL REFRIGERAÇÃO: 6,2 A;  
CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL AQUECIMENTO: 5,3 A;  
CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10,5 A;  
NÍVEL DE VAZÃO DE AR MÍNIMO NA REFRIGERAÇÃO: 1850 M³/H;  
NÍVEL DE VAZÃO DE AR MÍNIMO NO AQUECIMENTO: 1800 M³/H;  
MATERIAL DA SERPENTINA DO CONDENSADOR E EVAPORADOR: TUBO DE COBRE;  
MODOS DE OPERAÇÃO: AQUECER, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO;  
FILTRO: INDICATIVO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE LED;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 4**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA FETLSVC - FUNDAÇÃO LIBERATO INCONFIDENTE  
395 PRIMAVERA NOVO HAMBURGO RS QUANTIDADE: 30

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 ( CINCO ) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 4

1. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO A PROPOSTA A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA.

2. CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

2.1 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO ITEM 2, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 E SUB-ITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.