



Outlook

Re: Ajustes no objeto

De Danillo Cardoso Tomaz <danillocardoso@live.com>
Data Sex, 29/05/2026 06:19
Para DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Muito bom dia .. obrigado .
Infelizmente não teremos esse modelo . Me enganei ao não ver esse detalhe do cobre .
O cobre o valor sai acima do orçamento .

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>
Enviado: Thursday, May 28, 2026 8:34:51 AM
Para: Danillo Cardoso Tomaz <danillocardoso@live.com>
Assunto: RE: Ajustes no objeto

Bom dia

Vamos lhe agradecer . O objeto precisa ser exatamente como está no termo de Referência.

Atenciosamente,

Paula Santos Pinto
Técnica Adm. Da Polícia Penal



SEÇÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
POLÍCIA PENAL - RS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO



De: Danillo Cardoso Tomaz <danillocardoso@live.com>
Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2026 15:37
Para: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>
Assunto: Re: Ajustes no objeto

Boa tarde o produto que temos somente alucobre
É os outros termos tenho todos .
Cobre puro não temos no momento .
O cabo sim 750
70 gral suportados
Classe 4
3x2 mm
5 embalagens de 100 metros =500m

Se aceitaram refaço a nota e an ficha técnica
Obg

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Enviado: Wednesday, May 27, 2026 1:41:47 PM

Para: Danillo Cardoso Tomaz <danillocardoso@live.com>

Assunto: RE: Ajustes no objeto

Boa tarde

Abri o prazo de 120 min para o reenvio dos documentos.

Obrigada.

Paula Pinto



SEÇÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
POLÍCIA PENAL - RS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO



De: Danillo Cardoso Tomaz <danillocardoso@live.com>

Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2026 09:20

Para: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Assunto: Re: Ajustes no objeto

Bom dia . Sim vou substituir.. agora

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Enviado: Wednesday, May 27, 2026 9:00:51 AM

Para: danillocardoso@live.com <danillocardoso@live.com>

Assunto: Ajustes no objeto

Prezados,

Informamos que, após análise da ficha técnica apresentada, o produto ofertado não atende às exigências do Termo de Referência (TR) pelos seguintes motivos:

- 1. Material do condutor: O TR exige condutores de cobre (têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5), porém o catálogo apresentado indica material Alucobre. Trata-se de materiais com características elétricas e mecânicas distintas, o que configura não conformidade direta com a especificação técnica exigida.
- 2. Designação do cabo: O TR especifica Cabo PP, enquanto o catálogo classifica o produto como cabo para Instalação Predial, sem confirmar a construção típica da designação PP.
- 3. Classe de encordoamento não informada: O TR exige classe 4 ou 5. O catálogo indica apenas que o cabo é flexível, sem especificação da classe.
- 4. Temperatura de operação não informada: O TR exige 70°C em serviço contínuo e 100°C em sobrecarga. O catálogo não apresenta tais informações.

Dessa forma, reiteramos que o item ofertado não está em conformidade com o Termo de Referência. Vocês teriam como fazer estes ajustes para darmos continuidade ao certame?

Atenciosamente,

Paula Santos Pinto
Téc. Adm. Da Polícia Penal



SEÇÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
POLÍCIA PENAL - RS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO

