

## **ANÁLISE TÉCNICA 02.1 – PROJETOS BÁSICOS – AMPLIAÇÃO PECAN**

OBJETO: Ampliação Complexo Prisional  
MUNICÍPIO: Canoas/RS

Porto Alegre, 29 de maio de 2026

À Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público

Este documento trata da análise técnica dos projetos apresentados referentes a ampliação das Unidades de Tratamento Penal II, III e IV do Complexo Prisional de Canoas (CP CANOAS).

A presente análise foi realizada com base nas Diretrizes para Elaboração de Projetos Básicos desta Secretaria de Obras Públicas.

Após análise da documentação técnica apresentada, seguem as seguintes considerações:

*Com relação aos Projetos Hidrossanitários;*

1. Constatou-se inconsistência técnica na representação da ampliação referente ao raio da cozinha, sendo necessária a devida revisão e correção do elemento gráfico apresentado.

*Com relação aos Projetos Elétricos.*

2. Não foi apresentado o projeto relativo à ampliação do sistema de geração de água quente, tampouco da central de GLP, permanecendo pendente a complementação documental correspondente.

*Considerações gerais*

A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART encontra-se desacompanhada da respectiva assinatura, devendo ser devidamente regularizada. Ademais, verifica-se que a nomenclatura técnica correta do objeto corresponde à modalidade “Projeto Básico”.

No que concerne aos Projetos Arquitetônicos, Estruturais e ao Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas – SPDA apresentados, não foram identificadas inconformidades técnicas dignas de apontamento.

O Plano de Prevenção Contra Incêndios, apresentado deverá ser tratado em análise específica.

Não se verificam incoerências entre os Memoriais Descritivos e os Projetos Básicos apresentados, estando os documentos compatíveis entre si sob o aspecto técnico.

**É o que se apresenta para conhecimento e adoção das providências administrativas e técnicas que se entenderem pertinentes.**

**Arq. Eduardo Berthier**

CAU/RS A58046-5 / ID. 3655059/1