

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42575

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 25/06/2026

EDITAL NÚMERO: 615 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/07/2026 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1000-0006911-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0290-EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO;

**JUSTIFICATIVA**

PRIMEIRAMENTE, CUMPRE SALIENTAR QUE OS BENS REQUISITADOS SÃO NECESSÁRIOS À SEDE DA 2º PR, LOCALIZADA EM CAXIAS DO SUL. CONSIDERANDO A DISTÂNCIA E ALTURA DAS LINHAS FRIGORÍGENAS PARA A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EXTERNAS E INTERNAS DOS EQUIPAMENTOS, E, AINDA, AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL EM QUE SE ENCONTRA A 2º PR, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, HAJA VISTA NÃO CONSTAREM BENS COMPATÍVEIS NO ESTOQUE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. COM RELAÇÃO AOS APARELHOS DE AR JÁ INSTALADOS NA SEDE, OBSERVA-SE QUE POSSUEM, APROXIMADAMENTE, QUINZE ANOS DE USO, APRESENTANDO UM HISTÓRICO DE MANUTENÇÕES RECORRENTES E DISPENDIOSAS. PORTANTO, ALÉM DE IMPOSSIBILITAR UM AMBIENTE SALUTAR DE TRABALHO PRESENCIAL NOS DIAS MAIS QUENTES, TAIS APARELHOS NÃO CUMPREM COM A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA PLEITEADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIÁVEL.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 AR CONDICIONADO -INVERTER 35.000 - QUENTE/FRIO**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 12.309,26

**Item 1 - 0290.0089.010018****AR CONDICIONADO -INVERTER 35.000 - QUENTE/FRIO 380V - FUJITSU MOD: AOBH36KRTA****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** ej**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 12.309,26**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****CONDICIONADOR DE AR - TIPO CONDICIONADOR:** SPLIT PISO TETO; **USO:** COMERCIAL; **CAPACIDADE TÉRMICA:** 35.000 BTUS; **OPERAÇÃO:** QUENTE/FRIO; **CICLO:** REVERSO; **TENSÃO:** TRIFÁSICO 380V; **FREQUÊNCIA:** 60HZ;**CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** CLASSE A; **FIXAÇÃO:** PISO TETO; **CONTROLE REMOTO:** SIM; **EVAPORADOR:** SIM;**RUÍDO:** EVAPORADORA: 31 DB(A) / CONDENSADORA: 55 DB(A).; **CONDENSADOR:** SIM; **INSTALAÇÃO:** NÃO;**GARANTIA MÍNIMA:** GARANTIA DO COMPRESSOR: 5 ANOS / GARANTIA DO PRODUTO: MÍNIMO 2 ANOS.;**COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** MARCA: FUJITSU – MODELO: FUJITSU AIRSTAGE PREMIUM •

EVAPORADORA: ABBH36KRTA / CONDENSADORA: AOBH36KRTA

POSSUIR UNIDADE CONDENSADORA, EVAPORADORA E CONTROLE REMOTO COM AS FUNÇÕES MÍNIMAS DE SWING, SLEEP, TIMER, AJUSTE DE VENTILAÇÃO;

TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER

COR: BRANCO;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:



GÁS REFRIGERANTE: R32;  
COEFICIENTE DE DESEMPENHO - COP: 3,86;  
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA - IDRS: 6,81;  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - EER: 3,17;  
CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL REFRIGERAÇÃO: 6,2 A;  
CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL AQUECIMENTO: 5,3 A;  
CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10,5 A;  
NÍVEL DE VAZÃO DE AR MÍNIMO NA REFRIGERAÇÃO: 1850 M<sup>3</sup>/H;  
NÍVEL DE VAZÃO DE AR MÍNIMO NO AQUECIMENTO: 1800 M<sup>3</sup>/H;  
MATERIAL DA SERPENTINA DO CONDENSADOR E EVAPORADOR: TUBO DE COBRE;  
MODOS DE OPERAÇÃO: AQUECER, RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO;  
FILTRO: INDICATIVO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE LED;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 4

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 2ª PROCURADORIA REGIONAL - CAXIAS DO SUL MOREIRA CESAR 2569 6º E 7º  
PAVIMENTOS PIO X CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 1

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

**OBSERVAÇÃO 4**

1. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO A PROPOSTA A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA.

2. CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

2.1 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO ITEM 2, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 E SUB-ITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

