



Outlook

RE: Proposta final cabo condutor

De Dms - Catalogação e Revisão - [PPRS] <catalogacaoerevisao@policiapenal.rs.gov.br>

Data Qui, 09/07/2026 10:07

Para DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Prezados,

Após análise da documentação técnica apresentada para o Cabo PP 3 x 2,5 mm², foi identificada divergência em relação ao Termo de Referência.

O TR exige cabo com tensão nominal de 750 V, enquanto o catálogo do fabricante apresenta o produto com tensão nominal de 300/500 V, não atendendo à especificação técnica exigida.

Dessa forma, solicita-se a apresentação de documentação técnica de produto que atenda ao requisito estabelecido no Termo de Referência.

Atenciosamente,
Andrey Ferraz
ID 4978013



**SEÇÃO DE REVISÃO E CATALOGAÇÃO
DA - DIVISÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS
POLÍCIA PENAL - RS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO**



De: DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 8 de julho de 2026 14:38

Para: Dms - Catalogação e Revisão - [PPRS] <catalogacaoerevisao@policiapenal.rs.gov.br>

Assunto: Proposta final cabo condutor

Prezados, boa tarde

Solicita-se análise quanto à compatibilidade do objeto da Dispensa de Licitação 0636/2026, conforme proposta e catálogo em anexo.

Ressalta-se que o resultado do julgamento da proposta está marcado para ser divulgado no dia 09/07/2026 às 15 horas.

Atenciosamente,

Paula Santos Pinto
5131200



**SEÇÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
POLÍCIA PENAL - RS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO**



