



Re: Divergências na documentação técnica

De Pontolux - Abner <comercial@pontoluxiluminacao.com.br>

Data Qui, 09/07/2026 11:30

Para DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

 4 anexos (237 KB)

imagem_555130116456_3EB05B44D98243629D588E.jpg; imagem_555130116456_3EB0D5B5EE8D5D7189988F.jpg;
imagem_555130116456_3EB0B7037723F6BDFC502F.jpg; imagem_555130116456_3EB0FCCCE8A54C79EEDE0A.jpg;

Bom dia, tudo bem?

Após minuciosa análise para certificação do item, verificou-se, juntamente com os fornecedores, a existência apenas do CABO PP 3X2,5MM em 500V ou 1KV, norma que em 2015 foi alterada. Segue em anexo os catálogos técnicos das principais marcas do mercado para posterior confirmação. Para mais dúvidas, seguimos à disposição.

Abner dos Santos
VENDAS


 www.pontoluxiluminacao.com.br
 51 3011 6456 
 Rua Fábio Brito de Azambuja 757, 101
São Cristóvão, Lajeado - RS

Em 09/07/2026 10:20, DMS - Licitações - [PPRS] escreveu:

Prezados, bom dia.

Após análise da documentação técnica apresentada para o Cabo PP 3 x 2,5 mm², foi identificada divergência em relação ao Termo de Referência.

O TR exige cabo com tensão nominal de 750 V, enquanto o catálogo do fabricante apresenta o produto com tensão nominal de 300/500 V, não atendendo à especificação técnica exigida.

Dessa forma, solicita-se a apresentação de documentação técnica de produto que atenda ao requisito estabelecido no Termo de Referência.

Atenciosamente.

Paula Santos Pinto
Técnica Administrativa da Polícia Penal