



Outlook

Re: Ajustes catálogo - Certame 0636/2026

De Macronexus <vendas@macronexus.com.br>**Data** Sex, 17/07/2026 16:29**Para** DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br>

Prezada Paula Santos Pinto,

Em resposta aos questionamentos apresentados a respeito das especificações técnicas do item Condutor Cabo PP 3 x 2,5 mm² – 750 V, referente ao Certame 0636/2026, prestamos os seguintes esclarecimentos:


- Isolação: O cabo ofertado possui dupla camada de isolamento, sendo composto termoplástico à base de PVC flexível e isolamento em HEPR. Trata-se, portanto, de uma característica técnica superior à exigida.
- Cobertura: O produto apresenta cobertura em composto termoplástico à base de PVC flexível (ST2), que possui desempenho superior ao padrão ST1 solicitado.
- Tensão e Características Construtivas: Enquanto o Termo de Referência solicita cabo PP com isolamento em PVC flexível para a faixa de 400V a 750V, o cabo ofertado corresponde ao modelo flexível HEPR 0,6/1 kV. Isso significa que ele opera na faixa de 600V a 1.000V (1kV), atendendo plenamente à capacidade de 750V exigida, além de contar com a referida proteção por camada dupla (PVC flexível + HEPR).

Dessa forma, reiteramos que o produto ofertado atende integralmente a todos os requisitos solicitados, apresentando inclusive características técnicas superiores às referências mínimas do edital.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Macro Nexus



Em sex., 17 de jul. de 2026 às 14:13, DMS - Licitações - [PPRS] <licitacoes@policiapenal.rs.gov.br> escreveu:

Prezados,

Após análise da documentação técnica apresentada para o item Condutor Cabo PP 3 x 2,5 mm² – 750 V, verificaram-se divergências entre os catálogos encaminhados e as especificações constantes no Termo de Referência.

Foram identificadas as seguintes divergências:

O Termo de Referência exige isolamento em composto termoplástico à base de PVC flexível, enquanto os catálogos apresentados informam isolamento em HEPR (borracha etilenopropileno);

O Termo de Referência especifica cobertura em composto termoplástico à base de PVC flexível (ST1), entretanto os catálogos apresentados indicam cobertura em PVC/ST2;

Os catálogos apresentados referem-se a cabos flexíveis HEPR 0,6/1 kV, fabricados conforme a ABNT NBR 7286, enquanto o objeto licitado corresponde a cabo PP com isolamento em PVC flexível, conforme descrição constante no Termo de Referência.

Dessa forma, solicita-se a apresentação de catálogo, ficha técnica ou documentação oficial do fabricante que comprove, de forma inequívoca, o atendimento integral às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, especialmente quanto ao tipo de isolamento, cobertura e características construtivas do produto ofertado.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Paula Santos Pinto

Técnica Administrativa da Polícia Penal