

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42820

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 27/07/2026

EDITAL NÚMERO: 770 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/08/2026 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9016012-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0600-EQUIPAMENTOS/PECAS/MATERIAIS/ACESSORIOS P/CONSERV. VEICULOS;

JUSTIFICATIVA

O ITEM É NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS NO EQUIPAMENTO NO-BREAK, PATRIMÔNIO 000583684, LOCALIZADO NO NÚCLEO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO CIT/RS. A VIDA ÚTIL DO CONJUNTO DE BATERIAS É DE APROXIMADAMENTE 3 ANOS, TENDO SIDO A ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023. NA ÚLTIMA VISTORIA TÉCNICA FOI DETECTADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DESTES CONJUNTOS UMA VEZ QUE O MESMO NÃO TEM DEMONSTRADO SUSTENTAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA GASOSA NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEM ESTA AQUISIÇÃO, NÃO É POSSÍVEL FAZER O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO GC-MS DE FORMA ADEQUADA QUANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA É INTERROMPIDO, PODENDO ACARRETAR DANOS SIGNIFICATIVOS AO EQUIPAMENTO E NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, MUITAS VEZES BASTANTE ONEROSAS. CABE RESSALTAR QUE NO PRESENTE MOMENTO, O GC-MS É O EQUIPAMENTO USADO PELO NAL-CIT/RS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CONFIRMATÓRIAS DE DROGAS DE ABUSO E SCREENING DE SUBSTÂNCIAS DE INTERESSE TOXICOLÓGICO. A INDISPONIBILIDADE DESTES EQUIPAMENTOS PODE CAUSAR INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO LABORATORIAL PARA OS SERVIÇOS MÉDICOS E REDE DE ASSISTÊNCIA AOS QUAIS O CIT PRESTA APOIO. À LUZ DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, E TENDO EM VISTA QUE, NO PRESENTE MOMENTO, EXISTE APENAS UMA ALTERNATIVA TÉCNICAMENTE VIÁVEL PARA ATENDER À DEMANDA, CONSIDERA-SE A AQUISIÇÃO PLENAMENTE JUSTIFICADA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 BATERIA ESTACIONÁRIA - SELADA - 12V - 9AH -**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.497,12

Item 1 - 0600.0045.000046**BATERIA ESTACIONÁRIA - SELADA - 12V - 9AH -****QUANTIDADE:** 16,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 156,07**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/PECAS/MATERIAIS/ACESSORIOS P/CONSERV. VEICULOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****BATERIA ESTACIONÁRIA - TIPO:** SELADA - VRLA - VÁLVULA DA BATERIA DE CHUMBO-ACIDO REGULADA; **POLO:** TERMINAIS: FAST-ON (T1); **VOLTAGEM:** 12V; **AMPERAGEM:** 9AH; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 16**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.