

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42929

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 10/08/2026

EDITAL NÚMERO: 801 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/08/2026 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2158-0001073-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0290-EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO;

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS VISA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE DA FASE, EM TODO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DE APONTAMENTO MP/RS

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 VENTILADOR DE MESA DIAMENTRO 30 CM - POTENCIA 52W MINIMO 06 PÁS**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 8.956,00

Item 1 - 0290.0867.010003**VENTILADOR DE MESA DIAMENTRO 30 CM - POTENCIA 52W MINIMO 06 PÁS****QUANTIDADE:** 80,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 111,95**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

VENTILADOR - **TIPO:** VENTILADOR DE MESA; **COR:** INDIFERENTE; **POTÊNCIA:** MINIMO 52W; **TENSÃO:** 127V OU 220V;
GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM::** VENTILADOR DE MESA, COM DIAMETRO MINIMO DE 30 CM E COM NO MÍNIMO 03 VELOCIDADES DE OPERAÇÃO, HÉLICE COM NO MÍNIMO 06 PÁS, SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL E AJUSTE MANUAL DE INCLINAÇÃO VERTICAL.;
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS (FISICO OU DIGITAL);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.



DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.