

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA****CELIC****UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS****CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES****E-MAIL****PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR****ENDEREÇO ELETRÔNICO****WWW.CELIC.RS.GOV.BR****TERMO DE REFERÊNCIA****NÚMERO DA COMPRA: 43025****DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/08/2026****EDITAL NÚMERO: 463 / 2026****DATA DA REALIZAÇÃO: 21/09/2026 09:30****NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0002491-0****TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA****PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365****OBJETO****AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0805-EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL;****JUSTIFICATIVA**

O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR TEM POR OBJETIVO SUBSIDIAR A INCLUSÃO, EM COMUNICADO PARA REGISTRO DE PREÇOS, DO ITEM GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR – ESTACIONÁRIO (CÓDIGO GCE 0805.0265.009999), NA QUANTIDADE DE 18.100 M³, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON. O HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON É UNIDADE DE REFERÊNCIA ESTADUAL NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E DE OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS TRANSMISSÍVEIS. O OXIGÊNIO MEDICINAL CONSTITUI INSUMO DE USO CONTÍNUO E INDISPENSÁVEL AO SUPORTE VENTILATÓRIO E À OXIGENOTERAPIA DOS PACIENTES INTERNADOS, CUJO QUADRO CLÍNICO FREQUENTEMENTE CURSA COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO. TRATA-SE, PORTANTO, DE INSUMO DIRETAMENTE VINCULADO À ATIVIDADE FINALÍSTICA DA UNIDADE, SEM ALTERNATIVA TERAPÊUTICA SUBSTITUTA. O FORNECIMENTO É REALIZADO POR MEIO DE TANQUE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO INSTALADO NA UNIDADE, CEDIDO EM REGIME DE COMODATO PELO FORNECEDOR DO INSUMO, CUJO REABASTECIMENTO É ACIONADO A PARTIR DA COMBINAÇÃO ENTRE NÍVEL, PRESSÃO E CONSUMO REGISTRADOS NO EQUIPAMENTO, OCORRENDO, EM MÉDIA, UMA VEZ POR MÊS. O PROBLEMA PÚBLICO A SER RESOLVIDO CONSISTE NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE ININTERRUPTA DE OXIGÊNIO MEDICINAL NA UNIDADE HOSPITALAR. A AUSÊNCIA OU A DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO ACARRETERIA OS SEGUINTE RISCOS: • INTERRUPÇÃO DO SUPORTE VENTILATÓRIO E DA OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES INTERNADOS, COM RISCO DIRETO À VIDA; • NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA OUTRAS UNIDADES DA REDE, COM SOBRECARGA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE; • COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE INTERNAÇÃO DA UNIDADE; • RECURSO A AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS, COM PERDA DE ECONOMICIDADE E FRAGILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES. A NECESSIDADE ESTÁ ALINHADA ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESPECIALMENTE ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRÓPRIAS. A PARTIR DAS ANÁLISES REALIZADAS NAS ETAPAS ANTERIORES DESTA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, VERIFICA-SE QUE A CONTRATAÇÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE VIABILIDADE PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE INSTITUCIONAL, PELOS SEGUINTE FUNDAMENTOS: • A NECESSIDADE ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA, TRATANDO-SE DE INSUMO ESSENCIAL E INSUBSTITUÍVEL À ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA UNIDADE; • A SOLUÇÃO ESCOLHIDA — FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO COM CESSÃO DE TANQUE ESTACIONÁRIO EM COMODATO — É A MAIS ADEQUADA SOB OS ASPECTOS TÉCNICO E ECONÔMICO, DISPENSANDO INVESTIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E CONCENTRANDO NO FORNECEDOR A RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO; • O MERCADO DEMONSTRA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, TENDO A PESQUISA DE PREÇOS Nº 37643 OBTIDO COTAÇÃO DE TRÊS EMPRESAS DISTINTAS DO SEGMENTO DE GASES MEDICINAIS; • AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS COM BASE EM HISTÓRICO DE CONSUMO DOCUMENTADO NOS EXERCÍCIOS DE 2025 E 2026, ACRESCIDO DE MARGEM JUSTIFICADA PARA COBERTURA DO CICLO DE REPOSIÇÃO CONTRATUAL; • OS CUSTOS ESTIMADOS ENCONTRAM-SE COMPATÍVEIS COM OS PREÇOS PRATICADOS, CONFORME DEMONSTRADO NO ITEM VI; • A EXECUÇÃO É VIÁVEL DO PONTO DE VISTA OPERACIONAL, DISPONDO A UNIDADE DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ROTINA DE CONTROLE DE ESTOQUE E EQUIPE APTA AO RECEBIMENTO; • A CONTRATAÇÃO ESTÁ ALINHADA ÀS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARECER CONCLUSIVO: COM BASE NOS ELEMENTOS APRESENTADOS, CONCLUI-SE PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE INCLUSÃO DO ITEM EM COMUNICADO PARA REGISTRO DE PREÇOS, NA QUANTIDADE DE 18.100 M³ E PELO VALOR ESTIMADO DE R\$ 156.384,00.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL - GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR - ESTACIONÁRIO**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 156.384,00

Item 1 - 0805.0265.009999**GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL - GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR - ESTACIONÁRIO**

**QUANTIDADE:** 18.100,0000**UNIDADE:** m3**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 8,64**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**GÁS HOSPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL - **TIPO DE GÁS:** GÁS OXIGÊNIO LÍQUIDO HOSPITALAR/MEDICINAL (ESTACIONÁRIO); **USO:** HOSPITALAR; **COMPOSIÇÃO DO GÁS:** OXIGÊNIO 99,9%;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** NÃO SE APLICA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** METRO CUBICO (M3);**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187, 1014**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 18100**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES:

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL O REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS OU PROVA DE QUE O PRODUTO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS.

COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE, DEVERÁ SER APRESENTADO:

ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA PROPONENTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS, E QUE ELE PRÓPRIO ESTÁ DISPENSADO QUANTO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

OBSERVAÇÃO 1014



A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DO ENVIO DE SEUS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS, COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO, , O SEU COMPROVANTE DE REGISTRO COMO COMERCIANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP .

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

- TANQUE ESTACIONÁRIO CEDIDO EM REGIME DE COMODATO (INCLUINDO BACK UP DO TANQUE COM ESTOQUE ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES) - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE ESTACIONÁRIO: 2.000 LITROS.

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

- QUANTO AO PRAZO DE MIGRAÇÃO DE FORNECEDOR, O PRAZO SERÁ ATÉ 45 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. APÓS APRIMEIRA RECARGA DE OXIGÊNIO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE ATÉ 20 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - A CONTRATADA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELA INSTALAÇÃO DO TANQUE E CENTRAL DE BACK UP E MANUTENÇÃO DO TANQUE ESTACIONÁRIO (RESERVATÓRIOS E VÁLVULAS), DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).