



25060200115200



21060200065104

Memorial Descritivo Simplificado-R01

Interessado: SUSEPE (Presidio de Santo Cristo)

Finalidade da instalação: Serviço Público

Localidade: Rua Goiás, 148 – Santo Cristo/RS

Carga instalada: 134.308 kW

Data prevista para a ligação: 31/12/2025

Proteção de MT: Chaves fusíveis tensão nominal 23,1 kV, corrente nominal 300 A, com elos na derivação 5H

Condutores de MT da entrada de serviço: 3#2 CA

Poste do transformador (tipo, dimensões, capacidade nominal (daN) e estruturas de MT): 12/6

Transformador nº de fases 3, 150kVA, 23,1 kV, tensão secundária 380/220V, 60Hz, Z% 3,5.

Aterramento: dos para-raios, neutro e partes metálicas do transformador com bitola 25mm² e da medição com bitola 95 mm², sendo estes aterramentos com caminhos elétricos independentes, porém, referenciados ao mesmo sistema de aterramento.

Eletroduto de aterramento (tipo e bitola) 5/8"x2400mm

Eletroduto de saída do transformador: 100 mm do tipo PVC.

Proteção geral de BT: disjuntor termomagnético, corrente nominal 225A, capacidade de interrupção em curto-circuito 10kA.

Característica dos condutores de BT (tipo, bitola, classe de isolamento e encordoamento): 120 mm²/1 kV

Deverão ser obedecidas as Normas da RGE GED 2858 e GED 2859

Localidade: Porto Alegre, 12 de novembro de 2024.

Proprietário: SUSEPE

Assinado digitalmente por JAURO
CHIARI
COMUNALE:8
823210300012
8

Responsável Técnico:

Nome: Eng. Eletr. Jauro Chiari Comunale CREA: 8448-D

Telefone: 5199962-4543 E-mail: comunal@terra.com.br





COMUNALE Engenharia



OBJETO: INFORMAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE AO PROJETO DA SUBESTAÇÃO DO PRESÍDIO DE SANTO CRISTO

1 - Relação de cargas e demanda existente

TIPO	CARGA (KW)	FATOR DE POTÊNCIA	CARGA DEMANDADA (kVA)
ILUMINAÇÃO	5	1,00	5
CHUVEIROS	24	1,00	24
AR CONDICIONADO	4	0,92	4,35
EQUIPAMENTOS APARELHOS	E 4	0,69	5,79
MOTORES			
TOTAL	37		39,14

2 - Relação de cargas e demanda a ser acrescida

TIPO	CARGA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	CARGA DEMANDADA (kVA)
ILUMINAÇÃO	4,527	1	4,527
CHUVEIROS	46,5	1	46,5
FORNO ELÉTRICO	10	1	10
AR CONDICIONADO	10,09	0,92	10,96
EQUIPAMENTOS APARELHOS	E 16,23	0,92	17,64
MOTORES	5,95	0,69	8,62
TOTAL	93,30		98,24

3 - TOTAL

TIPO	CARGA (KW)	CARGA DEMANDADA (kVA)
TOTAL	130,30	137,38

4 - Ponto de conexão: TR 1068070 (indicado em planta)

Porto Alegre, 05 de setembro de 2024

JAURO CHIARI
COMUNALE/RS
232103000128

Eng Eletr Jauro Chiari Comunale
Resp Téc

Rua Monsenhor Augusto Dalvit, 75 Casa 52 - Bairro Hípica- Porto Alegre - RS - CEP
91766-071

Fone: 51. 99962-4543
CNPJ 88.232.103/0001/28
E-mail comunal@terra.com.br





25060200115200



21060200065104



Guia de Preenchimento Termo Opção Tarifária

- **Instalação:** Este número poderá ser encontrado em sua fatura de energia como “seu código” (em caso de ligação nova, este campo não deverá ser preenchido)
- **Opção de Tarifa:**
 - **Optante Grupo B:** No caso de instalação atendidas com tensão igual ou superior a 2,3 kV, com potência instalada em transformadores igual ou inferior a 112,5 kVA, o consumidor poderá optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B correspondente à respectiva classe, dispensando a contratação de demanda.;
 - **Verde:** Essa modalidade possui uma única tarifa para demanda e duas tarifas para o consumo que variam de acordo com o horário do dia (ponta / fora de ponta). É disponível para cliente com qualquer demanda e com tensão inferior a 69 kV;
 - **Azul:** Essa modalidade possui duas tarifas para demanda e duas tarifas para o consumo que variam de acordo com o horário do dia (ponta / fora de ponta). Está disponível para qualquer demanda e tensão contratada.
 - **Mercado livre:** Essa modalidade poderá ser exercida por consumidores com demanda contratada igual ou superior a 3 MW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, e que tenha exercido a opção de compra de energia elétrica através de contratos bilaterais de comercialização livremente negociados dentro das condições previstas em lei. Ou em caso de consumidores especiais com demanda contratada superior a 500 kW.
- **Cronograma Fornecimento:**
 - Em caso de consumidor de classe rural (unidade consumidora que desenvolva atividade de agricultura, pecuária ou aquicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE) o cronograma deverá ser preenchido com doze demandas, referentes a cada mês do ano.
 - Em caso dos demais consumidores deverá ser informado apenas o montante de demanda inicial. Em caso de ligação nova o consumidor poderá solicitar incremento gradual de demanda durante os primeiros doze meses

OBSERVAÇÃO: no caso de opção de tarifa pelo Grupo B (optante), o quadro Cronograma Fornecimento, deverá permanecer em branco.



25060200115200



21060200065104



Termo de Opção Tarifária	Instalação	DATA:
	3082483082	

Após ter sido devidamente informado das opções disponíveis para faturamento ou mudança de grupo tarifário de que tratam os artigos 54 a 58 da RESOLUÇÃO ANEEL 414, manifesto minha opção conforme abaixo:

Opção de Tarifa	Optante Grupo B ☐	Verde ☒	Azul ☐	Mercado Livre ☐
------------------------	--	---	---	---

Cronograma Fornecimento			
Mês	Montante(s) contratado(s) por segmento em kW		
	Ponta	Fora Ponta	Única
JANEIRO			70
FEVEREIRO			70
MARÇO			70
ABRIL			70
MAIO			70
JUNHO			70
JULHO			70
AGOSTO			70
SETEMBRO			70
OUTUBRO			70
NOVEMBRO			70
DEZEMBRO			70

Dados Cadastrais da Empresa					
Nome / Razão Social		CPF / CNPJ			
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		17.176.399/0001-69			
Inscrição Estadual		CNAE			
ISENTO					
Endereço da Instalação (Rua, Av – Bairro – CEP – Cidade)					
RUA GOIAS, N° 148, CENTRO – SANTO CRISTO / RS					
End. Correspondência (Rua, Av – Bairro – CEP – Cidade)					
AVENIDA SERTÓRIO 1988, BAIRRO NAVEGANTES – PORTO ALEGRE / RS					
Pessoa de contato da unidade consumidora		E-mail			
Raquel Abib Grasi		pesc@susepe.rs.gov.br			
		Telefones Fixo / Celular			
		55 – 3541.1488			
Deseja receber conta por e-mail, preencher e-mail no campo abaixo					
SIM ☒		NÃO ☐			

Assinaturas: Deisy Vergara

Representante Legal		Cargo
Deisy Vergara Petrucci		Superintendente dos Serviços Penitenciários
CPF	RG	Data de Nascimento
348.927.370-20	9070893012	05/08/1967
E-mail		
gabinete@susepe.rs.ov.br		

Representante Legal		Cargo
CPF	RG	Data de Nascimento
E-mail		

Testemunha		Cargo
Enedira Capelli		Ag. Penitenciário
CPF	RG	Data de Nascimento
0199134046	7092238129	25/03/1989

Enedira Capelli



25060200115200



21060200065104

Porto Alegre, 27 de agosto de 2024.

À
Rio Grande Energia S/A
Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A
Rua Mário de Boni, 1902 8º andar – Bairro Floresta
Caxias do Sul/RS – Cep: 95012-580

SOLICITAÇÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE CARGA

Solicitamos através dessa, o **aumento** da potência instalada por nossa empresa.
Abaixo seguem os dados para formalização do pedido:

Atividade:

Número da Instalação (seu número conosco): 3082483082

Razão Social: SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

CNPJ: 17.176.399/0001-69

Potência do TR atual (kVA):

Potência do novo TR (kVA): 150,0

Tarifa Atual:

Tarifa após o aumento/redução: Horário Verde

Demanda atual:

Demanda solicitada após o aumento/redução: 70 kW

Endereço completo: Rua Goiás, nº 148 – Centro – Santo Cristo/RS

Telefone/fax: 55 – 3541.1488

E-mail da empresa: pesc@susepe.rs.gov.br

Nome e CPF do(s) representante(s) legal (is) que assinarão o termo aditivo:

Atenciosamente,



Sra. Deisy Vergara Petrucci

CPF: 348.927.370-20

Deisy Vergara Petrucci

Superintendente Adjunta

Superintendência dos Serviços

Penitenciários





25060200115200



21060200065104

COMUNALE Engenharia



ANEXO I

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

À
RGE

Prezados Senhores:

Pelo presente, vimos encaminhar, para apreciação de V.Sa. e liberação para execução, o processo referente ao projeto das instalações elétricas do Presídio de Santo Cristo, situado à Rua Goiás, 148, município de Santo Cristo/RS.

Estamos encaminhando, os documentos pertinentes, conforme solicitado nas normas "Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV – GED's 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861" e "Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet - Fornecimento em Tensão Primária – GED-4732".

Também, estamos encaminhando, em anexo, imagem do Documento de Responsabilidade Técnica, referente ao Projeto, cuja firma poderá ser contactada através deste responsável signatário. Dezembro de 2025.

Faltando 90 (noventa) dias para o término da nossa obra, ou mesmo antes, se convocado pela RGE, nosso representante técnico irá manter contato com a concessionária para a solicitação de interligação na rede.

Assumiremos eventuais contribuições financeiras, previstas na Legislação, para a execução das obras de interligação deste empreendimento.

Rua Monsenhor Augusto Dalvit, 75- Hípica- Porto Alegre/RS CEP 91755-076
CNPJ 88.232.103/0001/28
Fone Cel:51 99962-4543 E-mail comunal@terra.com.br





25060200115200



21060200065104

COMUNALE Engenharia



Declaro sob pena da lei a veracidade de todos os documentos ora apresentados.

Atenciosamente

Assinado eletronicamente por JAURO CHIARI
CPF: 030.908.110-00
Inscricao: 030.908.110-00
End: Rua Jorge Babot Miranda, 680 Casa 52 - CEP 91755-071
Telefone: 51-999624543
CREARS 8448

Jauro Chiari Comunale

End: Rua Jorge Babot Miranda, 680 Casa 52 – CEP 91755-071

Telefone: 51-999624543

CREARS 8448

De Acordo:

Deisy Vergara Petrucci
Superintendente Adjunta
Superintendência dos Serviços
Penitenciários

Rua Monsenhor Augusto Dalvit, 75- Hípica- Porto Alegre/RS CEP 91755-076
CNPJ 88.232.103/0001/28

Fone Cel: 51 99962-4543 E-mail comunal@terra.com.br





25060200115200



21060200065104

10/09/2024, 18:44

projetosparticulares.cpfl.com.br/Internet/Detalhes/ImprimirCartaProjeto



Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja - CEP 93032-525
Rio Grande do Sul - São Leopoldo - Brasil
www.rge-rs.com.br

SANTO CRISTO,
10/09/2024

À:
JAURO CHIARI COMUNALE
Assunto:
Solicitação de Atendimento nº 9471574, 1590331170 857493592
Local de Execução:
R GOIAS, 148- CENTRO
98960000 - SANTO CRISTO, RS

Prezado cliente,

Em resposta ao pedido registrado através da Solicitação de Atendimento nº 0, Atividade nº 1590331170, informamos V.S.^a que o projeto apresentado está em conformidade com o estabelecido pelas normas técnicas desta concessionária.

Para maiores detalhes do processo, entrar em contato com o profissional contratado por V.S.^a .
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos
Atenciosamente

RGE Sul Distribuidora de Energia
www.rge-rs.com.br/

Imprimir

CPFL Energia

